

採水場所		和気調理場	
採水地点		泉地内	
番	項目名	基準値	
	気温		9.8℃
	水温		14.5℃
1	一般細菌	100個/mL	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	陰性
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	陰性
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	陰性
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	陰性
8	六価クロム化合物	0.02mg/L	陰性
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	2.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.004
17	ジクロロメタン	0.01mg/L	0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L	0.001
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.14
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	7.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.001
38	塩化物イオン	200mg/L	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	46
40	蒸発残留物	500mg/L	99
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005
45	フェノール類	0.005mg/L	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.5
47	pH値	(5.8～8.6)	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.0
51	濁度	2.0度未満	0.1
	残留塩素	0.1mg/L	0.2
	判定	適合	適合

採 水 場 所		益原水源給水栓												
採 水 地 点		益原地内												
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.12	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05
	気温		9.0℃	21.8℃	26.3℃	31.3℃	34.3℃	28.0℃	16.3℃	7.0℃	8.5℃	7.1℃	4.8℃	6.3℃
	水温		16.1℃	16.4℃	20.5℃	26.6℃	22.5℃	23.4℃	21.9℃	18.6℃	13.7℃	8.7℃	10.9℃	14.2℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L			1.8			1.6			1.9			1.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.11						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満			0.09			0.06			0.06			0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
26	臭素酸	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満			0.008			0.008			0.008			0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L								0.01				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L								0.001				
38	塩化物イオン	200mg/L	8.2	8.0	7.5	7.4	7.2	6.8	7.5	7.8	7.7	7.9	8.0	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L			58			58		62				62
40	蒸発残留物	500mg/L			123			123		128				129
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L												
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
47	pH値	(5.8～8.6)	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.6	6.5	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	残留塩素	0.1mg/L	0.5	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

採水場所		駅前駐車場												
採水地点		尺所地内												
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.26	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05
	気温		11.8℃	20.7℃	24.0℃	29.7℃	30.5℃	27.3℃	17.9℃	7.0℃	4.5℃	8.7℃	6.5℃	8.3℃
	水温		19.4℃	20.4℃	24.7℃	29.8℃	29.1℃	25.9℃	21.4℃	18.0℃	13.4℃	11.2℃	12.1℃	10.7℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L			1.9			1.3			0.9			1.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.12						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満			0.06			0.16			0.08			0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
26	臭素酸	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満			0.008			0.008			0.008			0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L								0.01				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L								0.001				
38	塩化物イオン	200mg/L	7.8	7.5	8.0	8.8	8.7	8.0	7.8	7.4	6.8	6.7	6.9	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L								54				
40	蒸発残留物	500mg/L			112			106		103				104
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L												
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値	(5.8～8.6)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	残留塩素	0.1mg/L	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

採 水 場 所		吉田農業公園													
採 水 地 点		吉田地内													
番	項目名	基準値	R05. 04. 25	R05. 05. 16	R05. 06. 20	R05. 07. 25	R05. 08. 22	R05. 09. 12	R05. 10. 24	R05. 11. 14	R05. 12. 19	R06. 01. 16	R06. 02. 13	R06. 03. 12	
	気温		9. 5℃	26. 5℃	28. 6℃	33. 9℃	33. 3℃	29. 8℃	19. 4℃	12. 7℃	7. 2℃	8. 8℃	11. 1℃	7. 8℃	
	水温		14. 6℃	16. 1℃	24. 3℃	28. 0℃	26. 7℃	24. 2℃	18. 5℃	15. 1℃	7. 5℃	5. 9℃	8. 1℃	10. 8℃	
1	一般細菌	100個/mL	0	3	0	0	0	12	0	0	2	2	2	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L													
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L													
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L													
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L						0. 001							
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L													
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L未満			0. 001			0. 001			0. 001			0. 001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L			2. 6			1. 6			2. 3			3. 9	
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L						0. 12							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L													
14	四塩化炭素	0. 002mg/L													
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L													
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L													
17	ジクロロメタン	0. 01mg/L													
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L													
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L													
20	ベンゼン	0. 01mg/L													
21	塩素酸	0. 6mg/L未満			0. 06			0. 15			0. 06			0. 06	
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L未満			0. 002			0. 002			0. 002			0. 002	
23	クロロホルム	0. 06mg/L未満			0. 001			0. 001			0. 001			0. 001	
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L未満			0. 003			0. 003			0. 003			0. 003	
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L未満			0. 001			0. 001			0. 001			0. 001	
26	臭素酸	0. 01mg/L未満			0. 001			0. 001			0. 001			0. 001	
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L未満			0. 002			0. 001			0. 001			0. 001	
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L未満			0. 003			0. 003			0. 003			0. 003	
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L未満			0. 001			0. 001			0. 001			0. 001	
30	ブロモホルム	0. 09mg/L未満			0. 001			0. 001							

採水場所		清水消防機庫													
採水地点		清水地内													
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.19	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05	
	気温		10.9℃	28.3℃	30.8℃	34.1℃	34.9℃	32.5℃	21.1℃	16.4℃	8.7℃	8.9℃	15.0℃	7.1℃	
	水温		15.9℃	17.4℃	23.2℃	29.0℃	27.4℃	27.1℃	18.9℃	16.5℃	12.1℃	8.7℃	8.9℃	7.5℃	
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L			0.002			0.003			0.001			0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L			1.9			1.3			1.1			1.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.12							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02							
14	四塩化炭素	0.002mg/L						0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						0.004							
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L						0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L未満			0.12			0.18			0.10			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満			0.008			0.008							

採 水 場 所		西山水源給水栓													
採 水 地 点		田原下地内													
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.19	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05	
	気温		10.0℃	24.7℃	25.0℃	31.0℃	32.1℃	31.9℃	17.8℃	7.3℃	5.4℃	8.3℃	3.7℃	6.7℃	
	水温		15.6℃	16.7℃	20.2℃	24.4℃	23.7℃	24.5℃	19.3℃	15.3℃	10.6℃	10.0℃	11.2℃	10.3℃	
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						0.7							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02							
14	四塩化炭素	0.002mg/L						0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						0.004							
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L						0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L未満			0.11			0.26			0.11			0.10	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満			0.001			0.002			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満			0.002			0.004			0.001			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満			0.008			0.008			0.008			0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						0.1							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						0.01		0.01					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						0.03							
35	銅及びその化合物	1mg/L						0.1							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						7.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						0.002		0.001					
38	塩化物イオン	200mg/L	5.9	6.1	6.6	6.4	6.3	6.0	7.4	6.6	6.0	6.0	6.0	5.8	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						35		28					
40	蒸発残留物	500mg/L			79			89		76	73			74	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L						0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L						0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L						0.0005							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	
47	pH値	(5.8～8.6)	6.2	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.3	6.2	6.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5.0度未満	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	残留塩素	0.1mg/L	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.6	0.5	0.2	0.3	0.1	0.2	
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

採水場所		岸野加圧ポンプ場												
採水地点		保曽地内												
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.12	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05
	気温		9.2℃	20.9℃	28.3℃	30.9℃	32.3℃	27.5℃	17.6℃	10.5℃	6.2℃	5.3℃	6.5℃	6.1℃
	水温		15.5℃	19.5℃	22.0℃	27.5℃	29.7℃	29.1℃	18.9℃	15.7℃	10.7℃	9.0℃	7.5℃	8.9℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						0.2						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.08						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg/L						0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						0.004						
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L						0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L未満			0.11			0.26			0.10			0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L未満			0.024			0.025			0.015			0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満			0.002			0.006			0.002			0.002
26	臭素酸	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満			0.035			0.044			0.023			0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.010			0.007			0.010			0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満			0.009			0.013			0.006			0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満			0.010			0.001			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満			0.008			0.008			0.008			0.008

採水場所		日笠下消防機庫												
採水地点		日笠下地内												
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.12	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05
	気温		9.8℃	26.2℃	26.1℃	32.3℃	33.7℃	28.1℃	18.4℃	10.7℃	6.4℃	7.5℃	7.7℃	6.7℃
	水温		13.6℃	17.6℃	25.1℃	28.6℃	29.7℃	29.2℃	18.4℃	12.6℃	9.4℃	12.5℃	7.2℃	10.1℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満			0.11			0.26			0.10			0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.002
23	クロホルム	0.06mg/L未満			0.024			0.025			0.017			0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.005			0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満			0.002			0.007			0.002			0.002
26	臭素酸	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満			0.035			0.045			0.026			0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.010			0.007			0.011			0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満			0.009			0.013			0.007			0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満			0.008			0.008			0.008			0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L			0.02			0.05			0.01			0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L	9.7	8.6	9.3	9.1	9.1	9.9	11.0	11.2	11.1	9.4	10.6	9.0
39	カルシウム													

採水場所		室原加圧ポンプ場												
採水地点		保曽地内												
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.12	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05
	気温		8.7℃	23.3℃	26.8℃	30.4℃	31.7℃	27.7℃	19.6℃	9.7℃	5.8℃	6.3℃	6.7℃	6.3℃
	水温		16.4℃	17.3℃	25.2℃	25.5℃	27.1℃	24.5℃	18.5℃	15.5℃	10.1℃	5.6℃	6.0℃	7.8℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満			0.1			0.26			0.09			0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L未満			0.028			0.027			0.011			0.009
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.003			0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満			0.002			0.006			0.004			0.001
26	臭素酸	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満			0.039			0.046			0.022			0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.011			0.008			0.005			0.007
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満			0.009			0.013			0.007			0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満			0.008			0.008			0.008			0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L			0.02			0.04			0.01			0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L	9.5	8.7	9.3	9.0	11.7	9.9	10.9	11.4	10.9	9.7	10.0	8.9
39	カルシウム													

採水場所		本コミュニティハウス												
採水地点		本地内												
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.19	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05
	気温		9.3℃	25.6℃	25.6℃	33.2℃	33.5℃	33.0℃	18.1℃	9.3℃	4.7℃	8.8℃	4.3℃	6.4℃
	水温		16.9℃	21.2℃	23.7℃	30.3℃	31.2℃	31.0℃	22.8℃	19.3℃	13.6℃	10.9℃	8.3℃	11.3℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満			0.10			0.28			0.09			0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L未満			0.022			0.036			0.018			0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.003			0.003			0.005			0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満			0.002			0.004			0.001			0.001
26	臭素酸	0.01mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満			0.033			0.053			0.025			0.014
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満			0.009			0.014			0.013			0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満			0.009			0.013			0.006			0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満			0.001			0.001			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満			0.008			0.008			0.008			0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L			0.02			0.04			0.01			0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L	9.8	8.4	9.0	9.2	7.6	9.6	10.9	11.0	11.5	9.3	10.6	9.0
39	カルシウム、マグネ													

採水場所		宿水源地												
採水地点		藤野地内												
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.19	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05
	気温		10.6℃	26.0℃	28.3℃	33.6℃	31.8℃	31.8℃	19.9℃	12.9℃	7.8℃	8.6℃	9.5℃	6.5℃
	水温		15.0℃	19.0℃	18.2℃	20.4℃	22.7℃	24.4℃	19.8℃	20.4℃	18.8℃	17.3℃	17.6℃	15.6℃
1	一般細菌	100個/mL	14	0	54	327	240	23	36	10	12	3	6	14
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満						0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						1.5						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.12						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg/L						0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						0.004						
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L						0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						0.1						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						0.03						
35	銅及びその化合物	1mg/L						0.1						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						8.9						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L	6.2	6.7	6.7	6.0	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	6.0	6.0	6.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						48						
40	蒸発残留物	500mg/L						105						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L						0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L						0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						0.005						
45	フェノール類	0.005mg/L						0.0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
47	pH値	(5.8～8.6)	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0

採水場所		益原水源地				
採水地点		益原地内				
番	項目名	基準値	R05.06.20	R05.09.12	R05.12.19	R06.03.05
	気温		26.5℃	27.5℃	6.6℃	7.4℃
	水温		18.3℃	22.0℃	19.4℃	16.7℃
1	一般細菌	100個/mL		32		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L		0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L		0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L		0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L		0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満		0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L		1.6		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L		0.11		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L		0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/L		0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L		0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		0.004		
17	ジクロロメタン	0.01mg/L		0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L		0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L		0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/L		0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L未満				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満				
23	クロロホルム	0.06mg/L未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満				
26	臭素酸	0.01mg/L未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満				
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L		0.1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L		0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L		0.03		
35	銅及びその化合物	1mg/L		0.1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L		8.9		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L		0.001		
38	塩化物イオン	200mg/L		7		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L		59		
40	蒸発残留物	500mg/L		123		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L		0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L		0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		0.005		
45	フェノール類	0.005mg/L		0.0005		
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L		0.3		
47	pH値	(5.8~8.6)		6.3		
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと		異常なし		
50	色度	5.0度未満		1.0		
51	濁度	2.0度未満		0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL未満				

採水場所		田原水源地				
採水地点		田原下地内				
番	項目名	基準値	R06.03.05	R05.09.19	R05.12.19	R06.03.05
	気温		25.2℃	26.9℃	4.5℃	6.9℃
	水温		20.5℃	22.3℃	22.4℃	20.5℃
1	一般細菌	100個/mL		3		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L		0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L		0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L		0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L		0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満		0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L		1.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L		0.12		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L		0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/L		0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L		0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		0.004		
17	ジクロロメタン	0.01mg/L		0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L		0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L		0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/L		0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L未満				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満				
23	クロロホルム	0.06mg/L未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満				
26	臭素酸	0.01mg/L未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満				
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L		0.1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L		0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L		0.03		
35	銅及びその化合物	1mg/L		0.1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L		7.9		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L		0.001		
38	塩化物イオン	200mg/L		8.0		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L		53		
40	蒸発残留物	500mg/L		109		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L		0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L		0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		0.005		
45	フェノール類	0.005mg/L		0.0005		
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L		0.3		
47	pH値	(5.8~8.6)		6.3		
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと		異常なし		
50	色度	5.0度未満		1.0		
51	濁度	2.0度未満		0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL未満				

採 水 場 所		吉田水源地												
採 水 地 点		吉田地内												
番	項目名	基準値	R05. 04. 25	R05. 05. 16	R05. 06. 20	R05. 07. 25	R05. 08. 22	R05. 09. 19	R05. 10. 24	R05. 11. 14	R05. 12. 19	R06. 01. 16	R06. 02. 13	R06. 03. 05
	気温		9. 5℃	23. 1℃	30. 0℃	33. 2℃	32. 2℃	30. 5℃	18. 9℃	13. 3℃	7. 7℃	8. 1℃	11. 9℃	6. 8℃
	水温		14. 7℃	15. 6℃	18. 4℃	20. 4℃	21. 8℃	22. 9℃	21. 6℃	20. 8℃	18. 7℃	18. 0℃	16. 0℃	14. 6℃
1	一般細菌	100個/mL						120						
2	大腸菌	検出されないこと						陽性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L						0. 0003						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L						0. 00005						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L						0. 001						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L						0. 001						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L						0. 001						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L						0. 002						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L						0. 004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L未満						0. 001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						1. 6						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L						0. 11						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0. 02						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L						0. 0002						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L						0. 005						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L						0. 004						
17	ジクロロメタン	0. 01mg/L						0. 002						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L						0. 001						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L						0. 001						
20	ベンゼン	0. 01mg/L						0. 001						
21	塩素酸	0. 6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L未満												
23	クロロホルム	0. 06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L未満												
26	臭素酸	0. 01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0. 09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						0. 1						
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L						0. 09						
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L						0. 03						
35	銅及びその化合物	1mg/L						0. 1						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						6. 2						
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L						0. 001						
38	塩化物イオン	200mg/L						5. 2						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						37						
40	蒸発残留物	500mg/L						89						
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L						0. 02						
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L						0. 000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L						0. 000001						
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L						0. 005						
45	フェノール類	0. 005mg/L						0. 0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L						0. 6						
47	pH値	(5. 8～8. 6)						6. 3						
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと						異常なし						
50	色度	5. 0度未満						2. 1						
51	濁度	2. 0度未満			0. 2			0. 1			0. 1			0. 3
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL未満	1. 0	4. 1	5. 2	7. 5	4. 1		24. 0	36. 0	9. 6	1. 0	1. 0	1. 0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0

採水場所		南部水源地													
採水地点		福富地内													
番	項目名	基準値	R05.04.25	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.19	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05	
	気温		10.5℃	26.3℃	24.0℃	29.7℃	30.1℃	27.7℃	17.3℃	7.0℃	4.2℃	8.5℃	4.4℃	7.7℃	
	水温		19.6℃	19.9℃	19.6℃	20.4℃	21.1℃	22.1℃	22.1℃	21.7℃	20.8℃	20.4℃	20.3℃	19.1℃	
1	一般細菌	100個/mL						4							
2	大腸菌	検出されないこと						陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満						0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						1.3							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.11							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02							
14	四塩化炭素	0.002mg/L						0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						0.004							
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L						0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L未満													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満													
23	クロロホルム	0.06mg/L未満													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満													
26	臭素酸	0.01mg/L未満													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満													
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満													
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						0.1							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						0.01							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						0.03							
35	銅及びその化合物	1mg/L						0.1							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						9.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						0.001		0.001					
38	塩化物イオン	200mg/L						6.7							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						59		61					
40	蒸発残留物	500mg/L						129							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						0.02							
42	ジオスミン	0.00001mg/L						0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L						0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						0.005							
45	フェノール類	0.005mg/L						0.0005							
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L						0.3							
47	pH値	(5.8～8.6)						6.2		6.2					
48	味	異常でないこと						異常なし							
49	臭気	異常でないこと						異常なし							
50	色度	5.0度未満						1.0		0.1	0.1				
51	濁度	2.0度未満			0.1			0.1						0.1	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌MPN	個/100mL未満	1.0	22.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0	
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0	

採水場所		西山水源地												
採水地点		田原下地内												
番	項目名	基準値	R05.04.19	R05.05.16	R05.06.20	R05.07.25	R05.08.22	R05.09.19	R05.10.24	R05.11.14	R05.12.19	R06.01.16	R06.02.13	R06.03.05
	気温		9.5℃	22.8℃	25.5℃	30.4℃	31.2℃	29.6℃	17.3℃	8.1℃	6.2℃	9.5℃	4.4℃	7.0℃
	水温		16.1℃	14.1℃	18.9℃	23.7℃	26.7℃	27.0℃	22.8℃	19.3℃	17.5℃	15.2℃	15.5℃	16.4℃
1	一般細菌	100個/mL						640						
2	大腸菌	検出されないこと						陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満						0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						0.4						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.12						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg/L						0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						0.004						
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L						0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						0.1						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						0.03						
35	銅及びその化合物	1mg/L						0.1						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						6.6						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						0.018						
38	塩化物イオン	200mg/L						5.3						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						61						
40	蒸発残留物	500mg/L						118						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						0.02						
42	ジオスミン	0.00001mg/L						0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L						0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						0.005						
45	フェノール類	0.005mg/L						0.0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L						1.1						
47	pH値	(5.8~8.6)						6.4						
48	味	異常でないこと						異常なし						
49	臭気	異常でないこと						異常なし						
50	色度	5.0度未満						3.3						
51	濁度	2.0度未満						0.3			0.1			0.1
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL未満	1.0	1.0	4.1	6.3	4.1		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L						0			0			0
	ジアルジア	個/10L						0			0			0

採水場所		和気町役場塩田出張所													
採水地点		塩田地内													
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.10	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04	
	気温		14.1℃	21.1℃	23.2℃	25.8℃	29.8℃	24.4℃	17.8℃	9.3℃	1.3℃	4.1℃	2.9℃	3.0℃	
	水温		15.6℃	19.6℃	21.1℃	25.2℃	23.7℃	21.6℃	19.1℃	15.8℃	15.3℃	15.7℃	14.5℃	13.3℃	
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				0.0005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		0.001		0.001	0.001			0.001			0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	2.2	2.7	2.2	2.4	2.8	2.9	1.6	0.6	0.6	0.9	1.8	3.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				0.02									
14	四塩化炭素	0.002mg/L				0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				0.004									
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				0.002									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/L				0.001									
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.06			0.06			0.06			0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002			0.002			0.002			0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001			
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満</													

採水場所		田土水源給水栓												
採水地点		田土地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.10	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		17.2℃	21.1℃	24.7	25.7	32.1℃	28.9℃	23.2℃	15.0℃	3.2℃	7.3℃	5.6℃	11.0℃
	水温		15.4℃	19.4℃	21.7	21.1	29.8℃	25.3℃	19.9℃	14.6℃	10.9℃	12.2℃	11.1℃	11.8℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L				1.5								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.14								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.06			0.06			0.06			0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002			0.002			0.002			0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.001			0.003		0.001	0.001			0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.002			0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.003			0.008			0.003			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.001			0.002			0.001			0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	0.008			0.008			0.008			0.008		</

採水場所		天石門神社												
採水地点		岩戸地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.10	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		19.8℃	21.4℃	24.2℃	26.8℃	32.1℃	28.5℃	24.9℃	15.6℃	5.1℃	7.9℃	4.9℃	11.1℃
	水温		17.8℃	23.6℃	25.0℃	24.9℃	29.7℃	24.6℃	22.6℃	17.4℃	14.7℃	12.8℃	13.3℃	12.8℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.7	1.1	1.4	1.5	1.6	1.4	2.8	2.7	2.3	2.2	1.7	1.1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.13								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.06			0.06			0.06			0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002			0.002			0.002			0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	0.008			0.008			0.008			0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L							0.01					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L							0.001					
38	塩化物イオン	200mg/L	7.5	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.4	7.4	7.5	7.2	7.0	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L							55					
40	蒸発残留物	500mg/L	90			108			115			114		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L												
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値	(5.8～8.6)	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	残留塩素	0.1mg/L	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

採水場所		補助第二水源給水栓												
採水地点		米沢地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.24	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		17.1℃	22.2℃	24.2℃	32.5℃	33.0℃	28.3℃	22.8℃	16.9℃	6.8℃	7.7℃	5.2℃	10.8℃
	水温		16.1℃	21.1℃	22.4℃	22.9℃	26.6℃	22.9℃	20.0℃	14.6℃	14.0℃	12.8℃	11.7℃	8.5℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	1.5	2.1	2.2	2.5	2.5	2.1	3.4	3.2	3.2	2.9	2.6	1.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.13								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.06			0.06			0.06			0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002			0.002			0.002			0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	0.008			0.008			0.008			0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L							0.01					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L							0.001					
38	塩化物イオン	200mg/L	7.7	7.3	6.7	6.5	6.7	6.7	6.1	7.7	7.8	7.4	7.2	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	51			58			64			70		
40	蒸発残留物	500mg/L	103			118			129			132		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L												
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値	(5.8～8.6)	7.2	7.1	7.2	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	残留塩素	0.1mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.3
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

採水場所		補助第一水源給水栓												
採水地点		佐伯地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.24	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		17.6℃	22.4℃	24.6℃	33.1℃	31.8℃	30.1℃	24.7℃	17.3℃	7.2℃	8.6℃	5.6℃	15.6℃
	水温		17.6℃	22.7℃	24.7℃	27.9℃	30.5℃	28.8℃	24.2℃	19.3℃	15.9℃	10.7℃	10.7℃	12.1℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	3.0	3.4	3.7	3.7	4.0	3.8	3.8	3.4	3.2	3.0	3.0	2.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.15								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.06			0.06			0.06			0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002			0.002			0.002			0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	0.008			0.008			0.008			0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L							0.01					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L							0.001					
38	塩化物イオン	200mg/L	8.2	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4	7.2	7.0	6.9	6.9	7.4	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	76			77			79			74		
40	蒸発残留物	500mg/L	149			158			160			144		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L												
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値	(5.8～8.6)	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	残留塩素	0.1mg/L	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

採水場所		津瀬水源給水栓												
採水地点		津瀬地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.24	R05.05.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		17.9℃	21.7℃	24.2℃	32.6℃	31.8℃	29.4℃	24.3℃	18.6℃	9.0℃	7.7℃	5.2℃	13.3℃
	水温		15.0℃	20.4℃	22.5℃	26.0℃	28.0℃	27.3℃	21.6℃	16.8℃	13.6℃	7.9℃	8.2℃	7.9℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	1.5	4.0	3.1	2.5	1.4	1.4	1.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.10								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.06			0.06			0.08			0.08		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002			0.002			0.002			0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.001			0.004	0.001		0.001			0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.003			0.003			0.004			0.003		
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.006			0.011			0.008			0.007		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.003			0.003			0.003			0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.002			0.004			0.002			0.002		
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	0.008			0.008			0.008			0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L				0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L				0.01			0.01					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L				0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L				0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L				7.5								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L				0.001			0.001					
38	塩化物イオン	200mg/L	8.9	9.5	8.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.7	8.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	63			75			66			59		
40	蒸発残留物	500mg/L	115			139			121			102		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L				0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L				0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L				0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L				0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L				0.0005								
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	(5.8～8.6)	6.8	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	残留塩素	0.1mg/L	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.9	0.3	0.1	0.9	0.5	0.8	0.5
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

採水場所		小坂公民館												
採水地点		小坂地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.24	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		19.5℃	22.0℃	24.3℃	33.1℃	33.5℃	30.1℃	26.9℃	17.1℃	7.9℃	10.6℃	5.2℃	13.0℃
	水温		15.3℃	23.6℃	25.9℃	29.7℃	31.8℃	28.2℃	23.0℃	12.9℃	9.7℃	6.4℃	8.9℃	7.5℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.06			0.16			0.20			0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002			0.002			0.002			0.002		
23	クロホルム	0.06mg/L未満	0.009			0.022			0.020			0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.006			0.003			0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.003			0.005			0.005			0.003		
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.018			0.039			0.036			0.014		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.006			0.008			0.009			0.004		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.006			0.012			0.011			0.005		
30	ブromoホルム	0.09mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	0.008			0.008			0.008			0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.02			0.04			0.03			0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L	8.9	9.0	8.8	8.9	8.1	9.8	9.9	9.9	11.1	9.2	9.5	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）													

採水場所		りんご園管理事務所												
採水地点		南山方地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.24	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		12.2℃	19.3℃	21.6℃	28.6℃	28.3℃	25.2℃	18.7℃	11.2℃	0.9℃	7.3℃	1.2℃	6.0℃
	水温		14.5℃	20.5℃	23.8℃	27.0℃	27.8℃	26.5℃	21.2℃	17.4℃	14.2℃	11.5℃	9.7℃	10.1℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L												
17	ジクロロメタン	0.01mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L未満	0.06			0.16			0.23			0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	0.002			0.002			0.002			0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.014			0.033			0.023			0.009		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.005			0.003			0.003			0.003		
25	ジブromokロロメタン	0.1mg/L未満	0.004			0.003			0.005			0.003		
26	臭素酸	0.01mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.026			0.047			0.040			0.018		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.006			0.010			0.010			0.005		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.008			0.011			0.012			0.006		
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	0.001			0.001			0.001			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	0.008			0.008			0.008			0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.02			0.03			0.03			0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L												
35	銅及びその化合物	1mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L	9.7	8.8	9.3	8.7	10.6	10.0	10.8	11.0	10.7	9.9	9.4	9.1
39														

採水場所		塩田水源				
採水地点		塩田地内				
番	項目名	基準値	R05.04.17	2023/7/10	R05.10.16	R06.01.15
	気温		16.0℃	26.0℃	18.5℃	6.3℃
	水温		15.9℃	15.1℃	17.8℃	17.5℃
1	一般細菌	100個/mL		0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L		0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L		0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L		0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L		0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満		0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L		2.5		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L		0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L		0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/L		0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L		0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		0.004		
17	ジクロロメタン	0.01mg/L		0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L		0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L		0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/L		0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L未満				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満				
23	クロロホルム	0.06mg/L未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満				
26	臭素酸	0.01mg/L未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満				
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L		0.1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L		0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L		0.03		
35	銅及びその化合物	1mg/L		0.1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L		6.0		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L		0.001		
38	塩化物イオン	200mg/L		4.1		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L		46		
40	蒸発残留物	500mg/L		95		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L		0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L		0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		0.005		
45	フェノール類	0.005mg/L		0.0005		
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L		0.5		
47	pH値	(5.8～8.6)		6.4		
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと		異常なし		
50	色度	5.0度未満		1.0		
51	濁度	2.0度未満		0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0

採水場所		補助第2水源				
採水地点		矢田地内				
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.07.24	R05.10.16	R06.01.15
	気温		17.3℃	29.2℃	26.4℃	6.7℃
	水温		17.3℃	17.0℃	19.2℃	17.0℃
1	一般細菌	100個/mL		0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L		0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L		0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L		0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L		0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L		0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満		0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L		2.8		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L		0.13		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L		0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/L		0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L		0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		0.004		
17	ジクロロメタン	0.01mg/L		0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L		0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L		0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/L		0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L未満				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満				
23	クロロホルム	0.06mg/L未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満				
26	臭素酸	0.01mg/L未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満				
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L		0.1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L		0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L		0.03		
35	銅及びその化合物	1mg/L		0.1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L		8.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L		0.001	0.001	
38	塩化物イオン	200mg/L		6.3		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L		60	78	
40	蒸発残留物	500mg/L		136		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L		0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L		0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		0.005		
45	フェノール類	0.005mg/L		0.0005		
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L		0.2		
47	pH値	(5.8～8.6)		6.2	6.3	
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと		異常なし		
50	色度	5.0度未満		1.0		
51	濁度	2.0度未満		0.1	0.1	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム					
	ジアルジア					

採水場所		田土水源												
採水地点		田土地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.10	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		19.7℃	21.2℃	25.3℃	27.2℃	33.5℃	28.8℃	23.3℃	15.2℃	6.4℃	8.7℃	5.7℃	12.2℃
	水温		19.1℃	19.6℃	19.7℃	19.7℃	20.5℃	21.4℃	21.2℃	21.7℃	21.7℃	20.3℃	20.7℃	20.3℃
1	一般細菌	100個/mL				1								
2	大腸菌	検出されないこと				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満				0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L				2.1								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.18								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				0.2								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L				0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L				0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L				0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L				0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L				9.7								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L				0.001								
38	塩化物イオン	200mg/L				6.5								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L				59								
40	蒸発残留物	500mg/L				126								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L				0.02								
42	ジオスミン	0.00001mg/L				0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L				0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L				0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L				0.0005								
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L				0.3								
47	pH値	(5.8～8.6)				6.3								
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと				異常なし								
50	色度	5.0度未満				1.0								
51	濁度	2.0度未満	0.1			0.1			0.1			0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	18.0	1.0	1.0	2.0	1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L	0			0			0			0		
	ジアルジア	個/10L	0			0			0			0		

採水場所 補助第1水源														
採水地点 矢田地内														
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.10	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		18.8℃	21.9℃	24.9℃	24.7℃	34.4℃	29.1℃	25.1℃	16.9℃	8.3℃	8.5℃	5.1℃	13.0℃
	水温		16.6℃	16.9℃	17.5℃	17.1℃	17.6℃	17.7℃	19.5℃	17.1℃	17.3℃	15.8℃	17.1℃	16.2℃
1	一般細菌	100個/mL				0								
2	大腸菌	検出されないこと				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満				0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L				1.6								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.13								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L				0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L				0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L				0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L				0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L				0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L				7.9								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L				0.001								
38	塩化物イオン	200mg/L				6.7								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L				50								
40	蒸発残留物	500mg/L				111								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L				0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L				0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L				0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L				0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L				0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L				0.2								
47	pH値	(5.8~8.6)				6.3								
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと				異常なし								
50	色度	5.0度未満				1.0								
51	濁度	2.0度未満	0.1			0.1			0.1			0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L	0			0			0			0		
	ジアルジア	個/10L	0			0			0			0		

採水場所		昭和水源												
採水地点		矢田地内												
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.24	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		15.6℃	22.6℃	24.5℃	30.0℃	32.1℃	27.6℃	25.0℃	15.1℃	5.3℃	9.7℃	4.9℃	10.2℃
	水温		17.5℃	18.9℃	17.7℃	18.3℃	18.9℃	19.5℃	21.0℃	19.1℃	19.3℃	20.6℃	18.4℃	18.5℃
1	一般細菌	100個/mL				4								
2	大腸菌	検出されないこと				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満				0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L				3.9								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.14								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L				0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L				0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L				0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L				0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L				9.1								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L				0.001								
38	塩化物イオン	200mg/L				8.2								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L				79								
40	蒸発残留物	500mg/L				172								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L				0.02								
42	ジオスミン	0.00001mg/L				0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L				0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L				0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L				0.0005								
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L				0.2								
47	pH値	(5.8～8.6)				6.2								
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと				異常なし								
50	色度	5.0度未満				1.0								
51	濁度	2.0度未満	0.1			0.1			0.1			0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL	1.0	0.1	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L	0			0			0			0		
	ジアルジア	個/10L	0			0			0			0		

採水場所		津瀬水源														
採水地点		津瀬地内														
番	項目名	基準値	R05.04.17	R05.04.24	R05.04.25	R05.05.29	R05.06.26	R05.07.24	R05.08.28	R05.09.25	R05.10.16	R05.11.20	R05.12.18	R06.01.15	R06.02.05	R06.03.04
	気温		17.2℃	14.3℃		21.6℃	25.4℃	30.3℃	32.1℃	29.2℃	23.8℃	18.0℃	7.7℃	9.9℃	5.0℃	10.9℃
	水温		15.4℃	15.6℃		16.0℃	17.3℃	17.8℃	19.6℃	21.2℃	21.8℃	19.3℃	18.8℃	17.6℃	15.8℃	15.4℃
1	一般細菌	100個/mL						2								
2	大腸菌	検出されないこと		陽性				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満						0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						2.4								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.12								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L						0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L						0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満														
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満														
23	クロロホルム	0.06mg/L未満														
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満														
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満														
26	臭素酸	0.01mg/L未満														
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満														
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満														
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満														
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満														
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満														
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L						0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						7.1								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						0.008								
38	塩化物イオン	200mg/L						7.3								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						73								
40	蒸発残留物	500mg/L						138								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						0.02								
42	ジェオスミン	0.0001mg/L						0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L						0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L						0.0005								
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L						0.6								
47	pH値	(5.8～8.6)						6.3								
48	味	異常でないこと														
49	臭気	異常でないこと						異常なし								
50	色度	5.0度未満						1.0								
51	濁度	2.0度未満			0.1			0.1			0.1			0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN					2.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	14.0	1.0	1.0	1.0
	クリプトスポリジウム				0			0			0			0		
	ジアルジア				0			0			0			0		