





















採水場所		上水道宿水源地												
採水地点		藤野												
番	項目名	基準値	R07.04.22	R07.05.19	R07.06.17	R07.07.22	R07.08.12	R07.09.09	R07.10.14	R07.11.18	R07.12.08	R08.01.13	R08.02.03	R08.03.10
	気温		21.2℃	25.8℃	31.5℃	30.1℃	26.0℃	31.8℃	23.6℃	11.9℃	7.7℃	6.5℃	6.4℃	8.1℃
	水温		15.7℃	17.9℃	17.5℃	21.8℃	23.9℃	24.7℃	22.7℃	21.8℃	19.5℃	18.1℃	17.5℃	15.7℃
1	一般細菌	100個/mL	4	24	81	53	160	48	6	10	5	4	6	6
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.002						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満						<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						1.4						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.14						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						<0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg/L						<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						<0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						<0.004						
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						<0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L						<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						<0.1						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						<0.03						
35	銅及びその化合物	1mg/L						<0.1						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						6.8						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						<0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L	4.8	4.7	5.2	5.7	4.9	4.6	4.7	4.7	4.6	5.1	5.2	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						42						
40	蒸発残留物	500mg/L						96						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L						<0.00001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L						<0.00001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						<0.005						
45	フェノール類	0.005mg/L						<0.0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	(5.8~8.6)	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	1.1	<1.0	1.6	1.0	2.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
51	濁度	2.0度未満	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0

採水場所		上水道益原水源地					
採水地点		益原					
番	項目名	基準値	R07.06.17	R07.09.09	R07.12.08	R08.03.10	
	気温		30.2℃	34.2℃	14.2℃	9.8℃	
	水温		16.3℃	22.9℃	19.6℃	17.3℃	
1	一般細菌	100個/mL		100			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L		<0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L		<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L		<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L		<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満		<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L		1.5			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L		0.12			
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L		<0.02			
14	四塩化炭素	0.002mg/L		<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L		<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		<0.004			
17	ジクロロメタン	0.01mg/L		<0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L		<0.001			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L		<0.001			
20	ベンゼン	0.01mg/L		<0.001			
21	塩素酸	0.6mg/L未満					
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満					
23	クロロホルム	0.06mg/L未満					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満					
26	臭素酸	0.01mg/L未満					
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満					
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満					
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L		<0.1			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L		<0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L		<0.03			
35	銅及びその化合物	1mg/L		<0.1			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L		8.7			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L		<0.001			
38	塩化物イオン	200mg/L		6.8			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L		60			
40	蒸発残留物	500mg/L		130			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		<0.02			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L		<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L		<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		<0.005			
45	フェノール類	0.005mg/L		<0.0005			
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L		0.4			
47	pH値	(5.8~8.6)		6.4			
48	味	異常でないこと		異常なし			
49	臭気	異常でないこと		異常なし			
50	色度	5.0度未満		<1.0			
51	濁度	2.0度未満		<0.1			
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	
	大腸菌MPN	個/100mL未満					

採水場所		上水道田原水源地					
採水地点		田原下					
番	項目名	基準値	R07.06.17	R07.09.16	R07.12.08	R08.03.10	
	気温		27.6℃	31.1℃	14.9℃	9.2℃	
	水温		20.3℃	24.1℃	23.3℃	22.1℃	
1	一般細菌	100個/mL		8			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L		<0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L		<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L		<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L		<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満		<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L		1.2			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L		0.13			
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L		<0.02			
14	四塩化炭素	0.002mg/L		<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L		<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		<0.004			
17	ジクロロメタン	0.01mg/L		<0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L		<0.001			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L		<0.001			
20	ベンゼン	0.01mg/L		<0.001			
21	塩素酸	0.6mg/L未満					
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満					
23	クロロホルム	0.06mg/L未満					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満					
26	臭素酸	0.01mg/L未満					
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満					
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満					
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L		<0.1			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L		<0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L		<0.03			
35	銅及びその化合物	1mg/L		<0.1			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L		7.8			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L		<0.001			
38	塩化物イオン	200mg/L		7.7			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L		49			
40	蒸発残留物	500mg/L		104			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		<0.02			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L		<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L		<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		<0.005			
45	フェノール類	0.005mg/L		<0.0005			
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L		0.5			
47	pH値	(5.8~8.6)		6.2			
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと		異常なし			
50	色度	5.0度未満		<1.0			
51	濁度	2.0度未満		<0.1			
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	
	大腸菌MPN	個/100mL未満					

採水場所		吉田簡易水道水源地												
採水地点		吉田												
番	項目名	基準値	R07.04.22	R07.05.19	R07.06.17	R07.07.22	R07.08.12	R07.09.09	R07.10.14	R07.11.18	R07.12.08	R08.01.13	R08.02.03	R08.03.10
	気温		20.4℃	23.5℃	31.0℃	30.2℃	25.3℃	30.2℃	24.0℃	14.0℃	8.5℃	7.3℃	7.5℃	7.1℃
	水温		14.4℃	16.6℃	17.7℃	20.5℃	22.3℃	23.6℃	22.4℃	20.6℃	19.6℃	17.7℃	18.1℃	15.0℃
1	一般細菌	100個/mL						38						
2	大腸菌	検出されないこと						陽性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満						<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						2.6						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.12						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg/L						<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						<0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						<0.004						
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						<0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L						<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						<0.1						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						0.07						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						0.03						
35	銅及びその化合物	1mg/L						<0.1						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						6.6						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						<0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L						5.4						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						41						
40	蒸発残留物	500mg/L						103						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L						<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L						<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						<0.005						
45	フェノール類	0.005mg/L						<0.0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L						0.5						
47	pH値	(5.8~8.6)						6.3						
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと						異常なし						
50	色度	5.0度未満						1.8						
51	濁度	2.0度未満			0.5			0.2			<0.1			0.3
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL未満	1.0	3.1	3.1	1.0	6.3		1.0	2.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0

採水場所		南部簡易水道水源地												
採水地点		福富												
番	項目名	基準値	R07.04.22	R07.05.19	R07.06.17	R07.07.22	R07.08.12	R07.09.16	R07.10.14	R07.11.18	R07.12.08	R08.01.13	R08.02.03	R08.03.10
	気温		20.8℃	23.9℃	28.5℃	28.0℃	25.6℃	35.2℃	23.8℃	13.9℃	7.9℃	11.4℃	4.2℃	8.5℃
	水温		19.0℃	20.0℃	19.0℃	21.0℃	21.3℃	25.0℃	23.0℃	22.7℃	20.6℃	22.3℃	21.0℃	19.1℃
1	一般細菌	100個/mL						0						
2	大腸菌	検出されないこと						陽性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満						<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						1.5						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.12						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg/L						<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						<0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						<0.004						
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						<0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L						<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						<0.1						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						<0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						<0.03						
35	銅及びその化合物	1mg/L						<0.1						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						9.2						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						<0.001						
38	塩化物イオン	200mg/L						6.0						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						58						
40	蒸発残留物	500mg/L						125						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L						<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L						<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						<0.005						
45	フェノール類	0.005mg/L						<0.0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L						0.6						
47	pH値	(5.8~8.6)						6.2						
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと						異常なし						
50	色度	5.0度未満						<1.0						
51	濁度	2.0度未満			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL未満	<1.0	<1.0	8.6	<1.0	2.0		1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0

採水場所		西山簡水水源												
採水地点		田原下873-3												
番	項目名	基準値	R07.04.22	R07.05.19	R07.06.17	R07.07.22	R07.08.12	R07.09.16	R07.10.14	R07.11.18	R07.12.08	R08.01.13	R08.02.03	R08.03.10
	気温		23.4℃	26.4℃	29.3℃	35.2℃	28.0℃	29.7℃	24.6℃	12.9℃	16.4℃	10.8℃	7.8℃	9.5℃
	水温		17.6℃	13.3℃	16.0℃	24.1℃	27.1℃	29.7℃	25.6℃	20.1℃	17.8℃	19.7℃	17.6℃	15.2℃
1	一般細菌	100個/mL						236						
2	大腸菌	検出されないこと						陽性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L						<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L						<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L						<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L						<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L						<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満						<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L						0.6						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L						0.14						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L						<0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg/L						<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L						<0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L						<0.004						
17	ジクロロメタン	0.01mg/L						<0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L						<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L						<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L						<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L						<0.1						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L						0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L						<0.003						
35	銅及びその化合物	1mg/L						<0.1						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L						7.2						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L						0.006						
38	塩化物イオン	200mg/L						5.2						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L						63						
40	蒸発残留物	500mg/L						126						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L						<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L						<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L						<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L						<0.005						
45	フェノール類	0.005mg/L						<0.0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L						1.1						
47	pH値	(5.8~8.6)						6.4						
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと						異常なし						
50	色度	5.0度未満						1.9						
51	濁度	2.0度未満			0.2			0.2			<0.1			<0.1
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL未満	<1.0	<1.0	0.0	<1.0	3.1		2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0













採水場		小坂公民館																	
採水地		小坂																	
番	項目名	基準値	R07.04.14	R07.05.27	R07.06.18	R07.06.23	R07.07.22	R07.08.26	R07.09.17	R07.09.24	R07.10.14	R07.11.25	R07.12.10	R07.12.16	R08.01.20	R08.02.16	R08.03.04	R08.03.09	
	気温		16.5℃	25.5℃	30.0℃	27.0℃	35.7℃	35.7℃	30.9℃	33.7℃	26.9℃	16.1℃	11.9℃	15.6℃	7.7℃	13.3℃	14.8℃	12.2℃	
	水温		14.9℃	20.5℃	26.0℃	27.4℃	32.5℃	33.0℃	30.4℃	27.8℃	26.0℃	13.3℃	10.6℃	10.5℃	9.4℃	8.5℃	10.3℃	10.3℃	
1	一般細菌	100個/mL	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性		陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L																	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L																	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L																	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L																	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L																	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L																	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L																	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L																	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.01mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L																	
20	ベンゼン	0.01mg/L																	
21	塩素酸	0.6mg/L未満	<0.06				0.19				0.16				<0.06				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	<0.002				<0.002				<0.002				<0.002				
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.009				0.035				0.019				0.005				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.006				<0.003				<0.003				0.004				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満	0.003				0.005				0.004				0.003				
26	臭素酸	0.01mg/L未満	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.018				0.055				0.033				0.013				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.005				0.013				0.010				0.004				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.006				0.015				0.010				0.005				
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	<0.008				<0.008				<0.008				<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L																	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L					0.06												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L																	
35	銅及びその化合物	1mg/L																	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L																	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L																	
38	塩化物イオン	200mg/L	8.8	10.4		10.6	10.7	9.4		9.2	8.9	10.0		11.4	10.0	11.8		10.0	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L																	
40	蒸発残留物	500mg/L					82												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L																	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L																	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L																	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L																	
45	フェノール類	0.005mg/L																	
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.5	0.8		0.9	1.0	0.9		1.0	0.8	0.6		0.7	0.6	0.6		0.8	
47	pH値	(5.8~8.6)	7.3	7.4		7.3	7.5	7.5		7.5	7.4	7.3		7.4	7.3	7.3		7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
50	色度	5.0度未満	<1.0	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0		<1.0	
51	濁度	2.0度未満	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	
	残留塩素	0.1mg/L	0.4	0.5		0.3	0.3	0.3		0.3	0.4	0.4		0.4	0.5	0.4		0.3	
	判定		適合	適合		適合	適合	適合		適合	適合	適合		適合	適合	適合		適合	

採水場		りんご園管理事務所															
採水地		南山方144-16															
番	項目名	基準値	R07.04.14	R07.05.27	R07.06.23	R07.07.22	R07.08.20	R07.08.26	R07.09.24	R07.10.14	R07.11.19	R07.11.25	R07.12.16	R08.01.20	R08.02.12	R08.02.16	R08.03.16
	気温		12.3℃	18.4℃	24.5℃	25.4℃	30.2℃	29.0℃	22.6℃	21.2℃	12.4℃	11.3℃	10.0℃	4.8℃	8.2℃	12.4℃	7.3℃
	水温		16.6℃	20.0℃	25.4℃	26.6℃	30.6℃	30.8℃	28.3℃	25.6℃	18.8℃	14.3℃	13.7℃	12.1℃	8.4℃	10.1℃	12.0℃
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			<0.001				<0.001				<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L															
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L															
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L															
14	四塩化炭素	0.002mg/L															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L															
17	ジクロロメタン	0.01mg/L															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L															
20	ベンゼン	0.01mg/L															
21	塩素酸	0.6mg/L未満	<0.06			0.24				0.22				0.07			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満	<0.002			<0.002				<0.002				<0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.013			0.044				0.031				0.009			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.004			<0.003				<0.003				<0.003			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L未満	0.003			0.006				0.004				0.003			
26	臭素酸	0.01mg/L未満	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満	0.023			0.067				0.047				0.018			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満	0.007			0.014				0.014				0.005			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L未満	0.007			0.017				0.012				0.006			
30	ブromホルム	0.09mg/L未満	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満	<0.008			<0.008				<0.008				<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.02			0.06				0.03				0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L															
35	銅及びその化合物	1mg/L															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L															
38	塩化物イオン	200mg/L	8.8	9.8	10.8	11.4		9.6	10.0	9.7		10.3	11.2	10.5		11.0	10.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L				35											
40	蒸発残留物	500mg/L				84											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L															
42	ジェオスミン	0.0001mg/L															
43	2-メチルインボルネオール	0.0001mg/L															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L															
45	フェノール類	0.005mg/L															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	0.5	0.8	1.0	1.0		0.9	0.9	0.9		0.8	0.7	0.6		0.6	0.7
47	pH値	(5.8~8.6)	7.8	7.9	7.8	8.0		8.1	8.2	8.0		7.7	7.7	7.7		7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
50	色度	5.0度未満	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0		<1.0	<1.0
51	濁度	2.0度未満	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1
	残留塩素	0.1mg/L	0.4	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1		0.2	0.2	0.3		0.4	0.3
	判定		適合	適合	適合	適合		適合	適合	適合		適合	適合	適合		適合	適合

採水場所		塩田水源					
採水地点		塩田					
番	項目名	基準値	R07.04.14	R07.07.07	R07.10.14	R08.01.20	
	気温		12.5℃	31.1℃	22.4℃	7.8℃	
	水温		16.1℃	12.6℃	16.2℃	18.2℃	
1	一般細菌	100個/mL		1			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L		<0.003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L		<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L		<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L		<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満		<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L		1.3			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L		0.09			
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L		<0.02			
14	四塩化炭素	0.002mg/L		<0.002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L		<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		<0.004			
17	ジクロロメタン	0.01mg/L		<0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L		<0.001			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L		<0.001			
20	ベンゼン	0.01mg/L		<0.001			
21	塩素酸	0.6mg/L未満					
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満					
23	クロロホルム	0.06mg/L未満					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満					
26	臭素酸	0.01mg/L未満					
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満					
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満					
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L		<0.1			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L		<0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L		<0.03			
35	銅及びその化合物	1mg/L		<0.1			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L		5.5			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L		<0.001			
38	塩化物イオン	200mg/L		5.8			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L		42			
40	蒸発残留物	500mg/L		82			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		<0.02			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L		<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L		<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		<0.005			
45	フェノール類	0.005mg/L		<0.0005			
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L		0.4			
47	pH値	(5.8~8.6)		6.5			
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと		異常なし			
50	色度	5.0度未満		<1.0			
51	濁度	2.0度未満		<0.1			
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	

採水場所		補助第2水源					
採水地点		矢田					
番	項目名	基準値	R07.04.14	R07.07.25	R07.10.14	R08.01.20	
	気温		16.3℃	31.9℃	25.6℃	8.2℃	
	水温		16.5℃	16.3℃	17.2℃	10.2℃	
1	一般細菌	100個/mL		1			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L		<0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L		<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L		<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L		<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L		<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満		<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L		1.7			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L		0.15			
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L		<0.02			
14	四塩化炭素	0.002mg/L		<0.002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L		<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		<0.004			
17	ジクロロメタン	0.01mg/L		<0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L		<0.001			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L		<0.001			
20	ベンゼン	0.01mg/L		<0.001			
21	塩素酸	0.6mg/L未満					
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満					
23	クロロホルム	0.06mg/L未満					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満					
26	臭素酸	0.01mg/L未満					
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満					
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満					
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L		<0.1			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L		<0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L		<0.03			
35	銅及びその化合物	1mg/L		<0.1			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L		7.2			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L		<0.001	<0.001		
38	塩化物イオン	200mg/L		6.1			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L		47	48		
40	蒸発残留物	500mg/L		100			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		<0.02			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L		<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L		<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		<0.005			
45	フェノール類	0.005mg/L		<0.0005			
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L		<0.3			
47	pH値	(5.8~8.6)		6.4	6.4		
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと		異常なし			
50	色度	5.0度未満		<1.0			
51	濁度	2.0度未満		<0.1	<0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	
	クリプトスポリジウム						
	ジアルジア						

採水場所		田土水源												
採水地点		田土												
番	項目名	基準値	R07.04.07	R07.05.27	R07.06.23	R07.07.07	R07.08.26	R07.09.24	R07.10.14	R07.11.25	R07.12.16	R08.01.20	R08.02.16	R08.03.09
	気温		14.3℃	25.5℃	26.2℃	36.5℃	34.3℃	30.8℃	25.5℃	14.5℃	13.8℃	9.2℃	12.5℃	7.9℃
	水温		20.1℃	20.3℃	25.3℃	22.5℃	22.7℃	22.4℃	20.8℃	22.0℃	19.1℃	21.4℃	16.2℃	21.6℃
1	一般細菌	100個/mL				5								
2	大腸菌	検出されないこと				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満				<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L				1.5								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.20								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				<0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				>0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				<0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L				<0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L				<0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L				9.4								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L				<0.001								
38	塩化物イオン	200mg/L				5.8								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L				51								
40	蒸発残留物	500mg/L				114								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L				<0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L				<0.0005								
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L				0.4								
47	pH値	(5.8~8.6)				6.3								
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと				異常なし								
50	色度	5.0度未満				<1.0								
51	濁度	2.0度未満	0.3			<0.1			<0.1			<0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL	13.1	<1.0	<1.0		<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<1.0	<0.1	<1.0	<1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L	0			0			0			0		

採水場所		補助第1水源												
採水地点		矢田												
番	項目名	基準値	R07.04.14	R07.05.27	R07.06.23	R07.07.07	R07.08.26	R07.09.24	R07.10.14	R07.11.25	R07.12.16	R08.01.20	R08.02.16	R08.03.09
	気温		16.1℃	24.6℃	26.1℃	35.6℃	35.5℃	28.0℃	26.2℃	13.1℃	11.3℃	10.3℃	13.7℃	9.9℃
	水温		16.6℃	16.6℃	16.6℃	16.0℃	16.7℃	17.2℃	15.9℃	16.8℃	14.7℃	15.5℃	16.8℃	16.7℃
1	一般細菌	100個/mL				2								
2	大腸菌	検出されないこと				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満				<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L				1.2								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.14								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				<0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				<0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L				<0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L				<0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L				6.9								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L				<0.001								
38	塩化物イオン	200mg/L				6.3								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L				42								
40	蒸発残留物	500mg/L				89								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L				<0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L				<0.0005								
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L				0.3								
47	pH値	(5.8~8.6)				6.4								
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと				異常なし								
50	色度	5.0度未満				<1.0								
51	濁度	2.0度未満	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL	<1.0	<1.0	<1.0		<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L	0			0			0			0		

採水場所		昭和水源												
採水地点		矢田												
番	項目名	基準値	R07.04.14	R07.05.27	R07.06.23	R07.07.22	R07.08.26	R07.09.24	R07.10.14	R07.11.25	R07.12.16	R08.01.20	R08.02.16	R08.03.09
	気温		16.7℃	24.0℃	26.1℃	32.6℃	33.7℃	28.3℃	25.8℃	12.5℃	9.6℃	7.2℃	11.2℃	8.6℃
	水温		19.2℃	18.1℃	18.8℃	18.3℃	19.4℃	19.6℃	19.4℃	19.0℃	19.4℃	20.7℃	16.4℃	17.3℃
1	一般細菌	100個/mL				8								
2	大腸菌	検出されないこと				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満				<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L				3.4								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.16								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				<0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L				<0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L				<0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L				8.8								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L				<0.001								
38	塩化物イオン	200mg/L				7.5								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L				74								
40	蒸発残留物	500mg/L				154								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L				<0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L				<0.0005								
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L				<0.3								
47	pH値	(5.8~8.6)				6.3								
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと				異常なし								
50	色度	5.0度未満				<1.0								
51	濁度	2.0度未満	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN	個/100mL	<1.0	<1.0	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	クリプトスポリジウム	個/10L	0			0			0			0		

採水場所		津瀬水源												
採水地点		津瀬												
番	項目名	基準値	R07.04.14	R07.05.27	R07.06.24	R07.07.22	R07.08.26	R07.09.24	R07.10.14	R07.11.25	R07.12.16	R08.01.20	R08.02.16	R08.03.09
	気温		15.3℃	27.1℃	24.0℃	32.8℃	36.3℃	29.0℃	26.2℃	18.8℃	12.1℃	6.9℃	16.5℃	11.4℃
	水温		15.3℃	18.9℃	17.2℃	18.1℃	20.2℃	21.6℃	20.5℃	20.3℃	18.9℃	15.7℃	15.3℃	15.2℃
1	一般細菌	100個/mL				0								
2	大腸菌	検出されないこと				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L未満				<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L				0.8								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L				0.12								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L				<0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/L				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L				<0.004								
17	ジクロロメタン	0.01mg/L				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L				<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L				<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/L未満												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L未満												
23	クロロホルム	0.06mg/L未満												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L未満												
26	臭素酸	0.01mg/L未満												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L未満												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L未満												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L未満												
30	ブロモホルム	0.09mg/L未満												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L未満												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L				<0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L				<0.03								
35	銅及びその化合物	1mg/L				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L				6.4								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L				0.007								
38	塩化物イオン	200mg/L				6.4								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L				58								
40	蒸発残留物	500mg/L				108								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L				<0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L				<0.0005								
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L				0.4								
47	pH値	(5.8~8.6)				6.4								
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと				異常なし								
50	色度	5.0度未満				<1.0								
51	濁度	2.0度未満	0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌MPN		<1.0	<1.0	85.5	1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	2.0
	クリプトスポリジウム		0			0			0			0		